

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Пашур- Вишурская начальная школа»
427074, УР, Шарканский р-н, д. П-Вишур,
ул. Школьная, д.7, тел.3-26-08
ИНН 1822003969 КПП 182801001
ОГРН 1021801061468

Главному специалист-эксперту ТО
Управления Роспотребнадзора по УР
Булдаковой О.Н.

19.12.2023 г

ФИО руководителя: Бубина Людмила Вениаминовна
Сертификат №:00A9 BAF3 C8C0 B999 CB9B 6E88 AD46 6DAE EA

Исх № 80

от « 19 » 12 2023г.

Отчет по исполнению Предписания
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 20 ноября 2023 года № 2311

№ п/п	Содержание выявленных нарушений	Устранение нарушений
1.	Обеспечить проведение мероприятий (промывка и дезинфекция водопроводных сетей направленных на приведение качества питьевой воды в водоразборных кранах – пищеблок, ванна для мытья сырых овощей; группа «Пчелки» , буфетная, раковина для мытья посуды в соответствии требованиям СанПин 1.2.3685-21 Срок до 24.11.2023 г.	1. Заявка на дезинфекцию воды – 21.11.23 г. 2. Промывка и дезинфекция коммуникаций Акты от 23.11.2023 г. 3. Установка очистной системы водопроводных труб в здании детского сада – 24.11.2023г. 4. Повторная промывка и дезинфекция коммуникаций – Акт от 06.12.2023 г.
2	Обеспечить проведение производственного контроля качества питьевой воды в водоразборных кранах пищеблок, ванна для мытья сырых овощей; группа «Пчелки» , буфетная, раковина для мытья. Срок до 24.11.2023 г.	1. Протокола лабораторных исследований питьевой воды от 29.11.2023 г. № 2861/2 и № 2861/1. (Не соответствуют) 2. Протокол лабораторных исследований питьевой воды от 05.12.2023 г. № 2907/1 и № 2907/2 (Не соответствуют) 3. Протокола с соответствующими результатами .

Директор МБОУ П-Вишурская НШ:  Бубина Л.В.